

Utrymning av byggnader

1. Beskrivning

Vid brand eller annan fara, exempelvis vid bombhot, skall hotade byggnader omedelbart utrymmas. Utrymningslarm kan aktiveras automatiskt, via automatiskt brandlarm, eller genom manuell aktivering.

Enligt flygplatsens gällande brandskyddsbestämmelser (Se separat AR) är samtliga verksamhetsutövare skyldiga att utbilda samt öva sin personal i rutiner vid utrymning.

2. Status

Denna AR ersätter tidigare utgående AR (AR.6:3.13) från 2013-06-03

3. Regel

3.1 Utrymningslarm via larm-don

Hela terminalbyggnaden och huvuddelen av driftens byggnader är utrustade med automatiskt brandlarm.

När en detektor aktiveras, aktiverar denna de larm-don som finns i aktuell byggnad, samtidigt som flygplatsens räddningstjänst samt SOS -alarm alarmeras.

Larm-donen uppmanar samtliga i aktuell byggnad att utrymma lokalen.

Fast personal skall bistå besökare vid utrymning.

Lokalen får inte tas i normalt bruk förrän räddningstjänsten givit klartecken.

3.2 Utrymningslarm via tal-meddelande

Som komplement till det automatiska brand- och utrymningslarmet är terminalbyggnadens lokaler även utrustat med ett högtalarsystem. Vid automatiskt brandlarm aktiveras ett inspelat tal-meddelande, som uppmanar samtliga att utrymma lokalen.

Terminalens tal-meddelande kan även aktiveras manuellt, vid exempelvis bombhot eller annan liknande händelse som föranleder utrymning.

Vid utrymning av terminalen skall fast personal bistå vid utrymning, så att besökare och passagerare omedelbart lämnar byggnaden så smidigt som möjligt.

3.3 Uppsamlingsplatser

Vid akut utrymning, vid synlig brand eller liknande, skall lokalen lämnas via närmaste nödutgång.

Vid utrymning utan synlig fara bör lokalerna lämnas organiserat, så att personal, besökare och passagerare samlas på utsedd uppsamlingsplats.

- Terminalbyggnaden utryms via huvudentrén, så att personal, passagerare och besökare kan återsamlas på stora bilparkeringen.
- Driftbyggnaden utryms via huvudentrén så, så att personal och besökare kan återsamlas på personalparkeringen, eller annan lämplig plats.

Utrymda lokaler får inte tas i normalt bruk förrän räddningstjänsten givit klartecken.